

监 理 日 志

日期: 2020年12月14日

天气: 晴

星期: 一

气温: -1~1℃

工程名称: 天津希必奥弗兰德屋顶 1.377MWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况

1. 陪同业主在现场查看阴影遮挡情况。
2. 组件开箱检查。
3. 检查安装的组件, 发现2块块有缝隙, 现场要求调整。
4. 要求施工单位清理屋面垃圾。

施工情况

施工单位

施工内容及进度

苏州市中企
建设工程有限公司

1. 组件搬运分散安装。

施工人数: 10人, 管理人员1人。

其它事项

无

本日现场监理人员

南玉荣

记录人: 南玉荣

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪兆北



扫描全能王 创建