

监 理 日 志

日期: 2020 年 12 月 26 日

星期: 五

天气: 阴

气温: -9-5℃

工程名称: 天津希必奥弗兰德屋顶 1.377MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场检测到场桥架及接地扁铁镀锌层厚度, 符合设计要求。 2. 要求施工单位尽快对进场材料报审。 3. 检查吊车司机操作证, 旁站桥架、扁铁、电缆吊装。 4. 查看到场直流电缆合格证。	
施 工 情 况	施工单位 苏州市中企 建设工程有 限公司	施工内容及进度 1. 组件安装。 2. 检修通道固定 3. 电缆、桥架、扁铁吊装。 施工人数: 11人, 管理人员 1人。 机械: 吊车 1台, 叉车 1台。
其 它 事 项	直流电缆, 桥架、扁铁到场。	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 纪现礼



扫描全能王 创建