

监 理 日 志

日期: 2020年 12月 27日

星期: 日

天气: 晴

气温: -6-6°C

工程名称: 天津希必奥弗兰德屋顶 1.377MWp 分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 现场测量接地扁钢宽度、厚度满足设计要求。
2. 催促施工单位对进场材料报审。
3. 编制监理周报发送业主。
4. 监理资料整理。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

苏州市中
建工程有
限公司

1. 桁架, 扁钢分散。
2. 组件安装。

施工人数: 11人, 管理人员1人。

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

南玉泉

记录人: 南玉泉

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪晓光



扫描全能王 创建