

监 理 日 志

日期: 2020年 11月 28日

天气: 阴

星期: 一

气温: -10-0℃

工程名称: 天津希必奥弗兰德屋顶 1.377MWp 分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	1. 现场检查组件压块, 3处压块缝隙较大, 现场要求调整。 2. 催促施工单位对进场材料报审。 3. 监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	苏州市中启 建设工程有 限公司	1. 支架安装 2. 逆变器安装 施工人员 11人 管理人员 1人
其它 事项	无	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪现壮



扫描全能王 创建