

监 理 日 志

日期: 2021年 1月 5日

天气: 晴

星期: 二

气温: -13-3℃

工程名称: 天津希必奥弗兰德屋顶 1.377MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视中发现桥架开孔部位铁屑未清理, 现场要求清理. 2. 直流电缆敷设过程中工人将电缆放置在组件表面, 现场给工人技术交底. 3. 监理资料整理.	
施 工 情 况	施工单位 苏州市中启建设工程有限公司	施工内容及进度 1. 桥架安装. 2. 直流电缆敷设. 3. 桥架开孔. 施工人数: 10人, 管理人员1人.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪现壮