

监 理 日 志

日期: 2021 年 1 月 12 日

天气: 晴

星期: 二

气温: -8-5℃

工程名称: 天津希必奥弗兰德屋顶 1.377MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视中发现已固定的直流电缆存在外漏现象, 要求现场负责人安排工人整改. 2. 审查施工单位报审资料. 3. 监理资料整理.	
施 工 情 况	施工单位 苏州市中启 建设工程有 限公司	施工内容及进度 1. 直流电缆固定, 整改. 2. 接地扁铁固定. 施工人数: 4人, 管理人员 1人.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员 南玉荣		
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 纪现壮