

监 理 日 志

日期: 2021年 1月13日

天气: 多云

星期: 三

气温: -6-8℃

工程名称: 天津希必奥弗兰德屋顶 1.377MWp 分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	1. 现场巡视中发现桥架内铁屑未清理, 现场要求清理. 2. 与上海项目同事资料交接. 3. 催促施工单位资料报审. 4. 整理资料整理.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	苏州市中启 建设工程有 限公司	1. 交流电缆头制作. 2. 直流电缆敷设. 施工人数: 8人 管理人员 1人.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	南玉荣	
记录人: 南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 纪现壮	