

监 理 日 志

日期: 2020 年 11 月 26 日

星期: 四

天气: 小雨

温度: 12-14℃

工程名称: 中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目

监理 工作 情况	1. 打印编辑上传安全旁站 003. 2. 将考勤、廉政、廉洁交于业主签字盖章. 3. 打印编辑扫描上传平行检验记录 001-003. 4. 编辑监理应急预案、质量保证体系、电气监理细则、安全细则、旁站监理方案、 质量通病防治措施. 5. 测量电站电阻为 27mΩ. 6. 更换插线盘漏电开关(要求施工方) 7. 将监理联系单 001 下发施工与业主单位并在收发文记录签字.		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
		1. 水泵车间打孔完成 1/5.	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		张良玉	
记录人: 张良玉		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立木	



扫描全能王 创建