

监 理 日 志

日期: 2021 年 1 月 25 日

星期: 二

天气: 阴

温度: 9-14℃

工程名称: 中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目

监理 工作 情况	1. 上传日报及照片。 2. 编辑打印平行检验记录并签字扫描上传云平台。 3. 编辑打印旁站记录, 并将 11-13 签字扫描上传云平台。 4. 旁站 3#、4#、5# 并网柜交流电缆接线。 5. 1#-2# 逆变器 485 通讯线串线旁站。 6. 1# 份考勤及廉政签字扫描上传云平台	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1#-2# 逆变器 485 通讯线串线接线 3#、4#、5# 并网柜交流电缆接线 水泵屋面逆变器交流电缆安装 热加工二车间环网接地焊接 2# 并网柜成功并网发电 (施工员 6 人)	
其它 事项		
本日现场监理人员	张良玉	
记录人:	张良玉	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张杰



扫描全能王 创建