监 理 日 志

日期：2021 年 3 月 15 日　　天气：晴

星期：二　　温度：11-23℃

工程名称：中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目

监理工作情况	1、上传监理日志及照片。 2、巡视水泵屋面扁铁焊接及桥架盖板。 3、第三方检测机构测试焊条屋面接地电阻及焊条配电室浪涌保护器均合格	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	四川胜邦建筑工程有限公司	水泵桥架盖板及扁铁焊接 (施工队)
其它事项		
本日现场监理人员	张良玉	
记录人：张良玉	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：[illegible]	

扫描全能王 创建