

监理工作日志

记录人：陈渝

第 18 页，共 页

2021 年08月21日 星期：六	气候：白天：多云 夜间：	气温：最高 33 ℃ 最低25 ℃
工作内容： 施工情况 1、管理人员4人、施工人员13人、挖掘机1台。 2、立柱支模。 3、基槽开挖。 4、基础放线。 监理情况 1、检查施工方前期资料。 2、巡查现场立柱支模，发现钢筋与模板距离不够，要求施工方尽快整改确保质量要求。 3、巡查基槽开挖，确保基槽质量，对开挖好的基槽做好支护防止塌落。 4、巡查基础放线。		
安全内容： 1、在巡查现场时有作业人员未戴安全帽，以口头警告施工人员。 2、要求现场管理人员把安全文明工作落实到位，要求施工人员做好安全防护。 3、防疫安全到位		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。