

监理工作日志

记录人：杨铃铃

第 98 页，共 页

2021 年11月09日 星期：二	气候：晴	气温：18-2℃
<p>工作内容：</p> <p>施工情况</p> <ol style="list-style-type: none">1、管理人员4人、施工人员14人。2、A区配电室开关柜电缆头制作。3、B区组件整改。 <p>监理情况</p> <ol style="list-style-type: none">1、巡视现场施工人员安全用品佩戴基本齐全，巡视发现部分电缆放线后，电缆头未做防潮处理有损坏电缆风险。2、施工区域内部分组件背部朝上，接线盒及插头浸泡在雨水用，存在损坏组件风险，结合现场其他问题形成监理通知单 005.		
<p>安全内容：</p> <p>对吊装及安装进行检查无安全隐患、防疫安全到位</p>		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。