

监 理 日 志

工程名称: 增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2022 年 08 月 2 日 星期二	气候	多云	气温	27℃-37℃
监理人员动态: 1 人 施工方人员动态: 管理人员 1 人, 施工人员 3 人。 施工机械动态: 潜水泵 1 台。			材料进场、见证取样、合格情况:		
监 理 工 作 情 况	施工部位: 1、东红村 70 亩鱼塘 6#地块蓄水排水作业. 70 亩坑塘地块箱变基础底板钢筋绑扎, 并现场验筋, 按图纸钢筋绑扎符合要求 3、				
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协佳工程设计有限公司 无锡镛正能源科技有限公司	1、东红村 70 亩藕塘 6#地块蓄水抽水作业。 2、箱变基础底板钢筋绑扎作业。 3、			
其它事项					
记录人	秦福章	总监签阅	王立杰		

