

监 理 日 志

日期: 2022 年 11 月 14 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 14 °C - 12 °C

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对光伏区接地焊接. 防腐检查. 镀锌面必须满足要求. 焊接后清理. 焊接后再刷防腐漆. 2. 对光伏区组件连接排整理. 绑扎检查. 符合要求. 3. 对光伏区通讯故障处理检查. 要求断点焊接需加装防水盒. 严禁直埋.	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. A05 光伏区并网接地焊接. 防腐. 2. A07 光伏区组件连接排整理. 绑扎. 3. A05 光伏区通讯故障排查. 处理.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		曹忠
记录人:	曹忠	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 曹忠

