

监 理 日 志

日期: 2022 年 12 月 18 日

天气: 晴

星期: 12

气温: -4℃ - 12℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对A01新增3个组串电缆沟开挖, 直流线穿管敷设检查, 符合要求。 2. 对A01光伏区打桩检查, 要求控制好桩距, 垂直度, 入土深度及桩顶标高。 3. 对光伏区(A03/A14)组串接电设备安装, 连接线缆绑扎检查。 4. 对施工单位分部专项资料审查, 签字。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力 工程顾问 集团中南 电力设计 院有限公 司 (EPC)	施工内容及进度 1. A01光伏区新增3个组串电缆沟开挖, 直流线穿管敷设。 2. A01光伏区(拆除部分)打桩。 3. A03/A14光伏区组串接电设备安装, 连接线缆绑扎。 4. 已打桩(A01, B02)光伏区材料倒运。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李继, 孙继
记录人: 孙继		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李继

