

监 理 日 志

日期: 2022 年 12 月 24 日

天气: 晴

星期: 六

气温: -1℃ - 10℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监理 工作 情况	1. 对光伏区组件接地线安装、连接线绑扎检查, 符合要求。 2. 对光伏区围栏施工检查, 要求网片安装需拉直, 螺栓紧固到位。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力 工程顾问 集团中南 电力设计 院有限公 司 (EPC)	1. 光伏区围栏施工。 2. A1、A3、B05 光伏区组件接地线安装, 连接线绑扎。
其它 事项	由于疫情, 项目人员感染转阳较多, 导致现场施工无法正常开展。	
本日现场监理人员		尹卫忠
记录人:	尹卫忠	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 尹卫忠

