

监 理 日 志

日期: 2023 年 01 月 03 日

天气: 霾

星期: 三

气温: -1℃ - 12℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对 B12、A01 光伏区支架安装检查, 要求安装控制好倾斜角度, 同组整体水平面, 高处作业人员做好安全防护措施。 2. 对光伏区排水沟施工检查, 安全在没有确认高压电缆位置前, 严禁使用机械开挖, 开挖时必须安排专人负责监督。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. A01、B12 光伏区支架安装。 2. A03 光伏区排水沟施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李忠
记录人: 李忠		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李忠

