

监 理 日 志

日期: 2023 年 01 月 09 日

天气: 阴

星期: 一

气温: 3 °C - 13 °C

工程名称: 中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对A01、B12光伏区支架组件安装检查,要求控制如安装质量,高处作业人员做好安全防护措施。 2. 对A03光伏区接地扁铁与支架焊接,防腐检查,符合要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	1. A03光伏区接地扁铁与支架焊接,防腐。 2. A01、B12光伏区支架、组件安装。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李继
记录人: 李继		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李继

