

监 理 日 志

日期: 2023 年 02 月 04 日

天气: 阴

星期: 六

气温: -1℃ ~ 8℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对光伏区接地焊接、防腐检查, 要求焊接后清理焊渣、两面刷防腐漆。 2. 对光伏区机头刷银粉漆检查, 要求机顶两面必须刷漆, 不能漏刷。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. 光伏区接地扁铁与支架抱箍焊接。 2. 光伏区机头刷银粉漆
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李德
记录人: 李德		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李德

