

监 理 日 志

日期: 2023 年 02 月 09 日

天气: 阴

星期: 四

气温: 3℃ - 8℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对 A09 光伏区抗头防腐(刷银粉漆)检查, 符合要求。 2. 对 A07 光伏区接地焊接检查, 要求焊接后清除焊渣, 做好两端防腐。 3. 对 B02 光伏区敷设 1x4 直流线检查, 要求做好两端预留长度并绑扎固定好。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	1. A09 光伏区抗头刷银粉漆。 2. A07 光伏区接地扁铁与支架抱箍焊接, 防腐。 3. B02 光伏区敷设 1x4 直流线。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李继
记录人: 李继		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李继

