

监 理 日 志

日期: 2023 年 02 月 22 日

天气: 小雨转阴

星期: 三

气温: 3 °C - 7 °C

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对 B06 光伏区 2x240' 直流电缆敷设检查, 要求控制好转弯半径、两端预留长度及敷设过程中电缆绝缘层加防护。 2. 对升压站建筑屋面防水沙浆施工检查, 要求控制好施工厚度及散水坡度。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. B06 光伏区汇流箱至箱变 2x240' 直流电缆敷设。 2. 升压站建筑屋面防水挂网、保护层、消防屋面防水沙浆施工。 3. B03 光伏区箱头列银粉漆。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		郭忠
记录人: 郭忠		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 郭忠

