

监 理 日 志

日期: 2021 年 7 月 16 日

天气: 阴转晴

星期: 五

气温: 24℃ - 35℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查升压站 GIS 构架基础垫层浇筑支模及基础绑筋及室外电 缆沟压顶。 2. 检查箱变垫层浇筑(A02、A03、A05、A08)。 3. 检查B03接地焊接及B13接地焊接			
	施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
中国电力 工程顾问 集团中南 电力设计 院有限公 司 (EPC)		1. 升压站: 室外电缆沟砌筑及压顶, GIS 构架基础支模及 绑筋 2. 光伏区: 箱变基础(A02、A03、A05、A08)垫层浇筑 B03接地焊接 B13接地焊接		
其 它 事 项	本日现场监理人员			严卫忠 王学东 张友平
	记录人:	张良平	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	



扫描全能王 创建