

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 5 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 25℃ - 35℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查 4 号主变电气楼 3.6m 梁板柱支模、钢筋绑扎、电缆电线埋管, 要求施工方按规范施工, 保证施工质量。 2. 检查 SVG 隔离开关地脚螺栓浇筑安装。 3. 检查光伏区 A1 桩头防腐及 A06 集油池砌筑, 要求施工方按规范施工, 保证质量。 4. 施工方必须配备防暑降温药品及饮用水, 保证施工人员不中暑。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. 光伏区: A1 桩头防腐, A06 集油池砌筑。 4 号主变 3.6m 梁板柱支模、钢筋绑扎、电缆电线埋管。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		严卫忠 王学东 张良友
记录人: 张良友	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐光耀	



扫描全能王 创建