

监 理 日 志

日期: 2021 年 9 月 17 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 22℃ - 30℃

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 对综合楼梁柱钢筋绑扎支模检查, 要求支模人员注意施工安全, 钢筋绑扎支模严格按照设计施工。 2. 对围墙砌体检查, 要求控制好砖缝砂浆, 按设计预留伸缩缝。 3. 对危险品库砌体检查, 要求控制好砂浆、砖缝。 4. 对电气楼一次室内地坪浇筑检查符合要求。 5. 变电站进场电缆吊装卸货。	
施工情况	施工单位: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 升压站: 电气楼内外粉刷, 综合楼梁柱、顶模安装室内围墙砌体, 危险品库梁柱钢筋绑扎, 迷保室部分电缆敷设, 综合楼室内地坪浇筑, 生活区部分围墙基础浇筑, 室内电缆沟支架安装。 材料场区: 电力电缆(直埋)到货 4 车 (3 盘) 约 3783 米。
其它事项		
本日现场监理人员	严志 张良玉	
记录人: 张良玉	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严志	



扫描全能王 创建