

监 理 日 志

日期: 2021 年 9 月 25 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 23℃ - 35℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况

1. 对附属用房要求基坑浇筑离站并保证垫层尺寸厚度
2. 对围墙压顶浇筑离站, 符合要求
3. 对二次电缆敷设检查符合要求

施 工 情 况

施工单位

施工内容及进度

中国电力
工程顾问
集团中南
电力设计
院有限公
司 (EPC)

升压站: 主变油池砌筑并粉刷, 事故油池基础绑筋,
南侧围墙基础开挖, 已砌筑完毕的围墙压顶浇筑, 一
二次控制电缆敷设
光伏区: B09 打桩

其 它 事 项

本日现场监理人员

严忠 王学东 张良

记录人:

张良

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

严忠



扫描全能王 创建