

监 理 日 志

日期: 2021 年 10 月 21 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 8℃ - 19℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 旁站主变局放试验流程及数值符合规范要求 2. 检查附属用房支模安装要求符合人员注意安全。 3. 检查综合楼内墙粉刷符合要求 4. 检查围墙抹灰要求灰厚需按设计要求, 平整需达标。 5. 检查 A07 偏跌防荷	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 光伏区: A07 防荷 升压站: 综合楼外墙抹灰, 附属用房, 消防水池支模, 升压站围墙粉刷, 主变局放试验
其 它 事 项	进场 1 车支保	
本日现场监理人员		严卫忠 王学东 张良玉
记录人: 张良玉		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠



扫描全能王 创建