

监 理 日 志

日期: 2021 年 10 月 25 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 10℃ - 21℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 检查A06支架安装要求施工人员按安装规范施工 2. 检查综合楼外墙保温施工要求施工人员保温保能会到位,保温板之间不得留缝打胶. 3. 综合楼屋顶撒保温素混要求均匀到位. 4. 自电气楼5.8m挂网抹灰要求施工人员注意施工安全及挂网规范.	
施工情况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 光伏区: A06支架安装 4质站. 综合楼外墙保温施工, 附属用房步步紧拆除电气楼5.8m外墙挂网抹灰, 综合楼屋面撒防水素混.
其它事项		
本日现场监理人员		王学东 张良生
记录人: 张良生	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 严卫志	



扫描全能王 创建