

监理通知单

工程名称：中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-TZD-023

主送：中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

抄送：宜城市中宜新能源有限公司

江苏伏峰电力科技有限公司

主题：关于升压站内道路浇筑质量相关事宜

内容：经监理对升压站场内道路浇筑检查发现问题：

站内道路浇筑后表面出现大量麻面；混凝土离析现象导致个别地方混凝土石子裸露，
面层浮浆；路面高低存在较大误差。

针对以上问题，总包单位收到此通知单，立即组织施工人员对不符合要求部分进行处理、整改，望加强现场管理，以免再次出现类似问题。

后附现场检查问题相片

限期 24 小时内整改后回复

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李进

日期：2021 年 10 月 30 日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部，施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建

升压站站内道路施工相关问题相片

相片一：



相片二：



相片三：

