

监 理 日 志

日期: 2021 年 12 月 16 日

天气: 阴

星期: 四

气温: 2℃ - 11℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 光伏屏柜对点调试, 光功率预测调试检查。 2. 对光伏区支架安装检查, 要求施工单位注意安全施工 3. 对 A06、A07、A09 光伏区电气施工 A14 箱变基础施工检查符合要求。 4. 督促施工单位针对技安提出意见进行整改闭环	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 光伏区: 支架安装 A14 组 (累计支架 152 组约 2954MW, 组件 308 组 6MW), 短路电压复测完伏, A14 箱变基础出梁钢筋。 升压站: 对襄阳市电力公司验收提出问题整改闭环, 附属房屋围墙东侧拉土回填平整 对站外省 110 度屏柜对点调试光功率调试预测 10MSVA 试, 消防设备电源柜安装接线
其 它 事 项		
本日现场监理人员	严卫忠 王学东 马良志	
记录人: 马良志	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠	