

监 理 日 志

日期: 2022年 4 月 1 日

天气: 阴

星期: 五

气温: 7℃ - 18℃

工程名称: 中宜宜城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 襄阳能源局、发改委对项目推进进行检查调研 2. 对1#、4#集电线路电缆沟开挖检查(71m)符合设计 3. 对组件安装检查,要求控制好平整度、间距、倾斜角度,高处作业人员系安全带 4. 对组件到运检查,要求对组件做好防护避免损伤	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
其它事项	到货: 540W 组件到货 37811W (库700片)	
本日现场监理人员		严卫忠 王学东 张良玉
记录人: 张良玉	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 严卫忠	