

监 理 日 志

日期: 2022 年 4 月 14 日

天气: 小雨

星期: 四

气温: 11℃ - 16℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对 A3 箱变高压侧 35kV 电缆终端制作检查, 符合规范 2. 对支架安装检查, 要求杆塔整体平整, 螺栓、平垫、弹簧垫按图施工 高处系好安全带, 戴好安全帽。 3. 对 2X24 直流电缆, 35kV 高压电缆敷设检查, 规格型号符合设计要求 求控制电缆电缆转弯半径, 过路必须穿管	
施 工 情 况	施工单位 中国电力 工程顾问 集团中南 电力设计 院有限公 司 (ECC)	施工内容及进度 1. 支架安装: 完成 33 组, 累计 64.21MW 2. 组件安装: 累计 1794 组, 累计 34.815MW 3. A03 至升压站电缆敷设 200m (3X240) A05 至升压站电缆敷设 280m (3X400), A03/05/14 敷设低压 2X240 电缆 2300m 4. 打木桩: 累计 22424 根, 累计 96.71%
其 它 事 项		
本日现场监理人员		严卫志 王学东 张超
记录人: 张超		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫志