

监 理 日 志

日期: 2022 年 4 月 17 日

天气: 小雨

星期: 11

气温: 8℃ - 13℃

工程名称: 中宜宜城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 对 A02、A03、A14、A05 箱变变交接试验数据, 试验值符合相关技术规范要求, 要求试验合格做好安全防护措施 2. 对支架组件安装检查, 要求控制好平整度, 螺栓平整, 垫块按图施工, 注意施工安全, 高处作业戴好安全帽, 系好安全带 3. 对 1#、2#、4#、5# 集电线路电缆终端制作检查, 并对四根集电线路耐压试验, 绝缘试验, 测试值均符合要求 4. 监理对试验单位及人员资质审查。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度 1. 支架安装: 1302 大组 6 组, A13 小组 6 组约 0.45MW, 累计 3344 组 65.01MW 2. 组件安装: 540W 大组 1 组, 小组 24 组约 0.933MW, 累计 1874 组, 完成 36.43MW 3. A02 倒运组件, B04 倒运材料, A05 敷设光纤 670m, A02 敷设光纤 1227 米, A03 敷设光纤 800m, 箱变交接试验 4 台, 升压站电缆终端制作 4 个 4. 打桩: A13 桩施工 85 根, 累计 2509 根 92.05%
其它事项		
本日现场监理人员		严卫忠 王学东 张良玉
记录人: 张良玉	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠	