

监 理 日 志

日期: 2022 年 06 月 08 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 23 °C - 34 °C

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 对 B13、B14 光伏区敷设 1X4 直流线, 汇流箱 MC4 插头接线, 2X240 直流线电缆头制作检查, 符合要求。 2. 对光伏区打桩检查, 要求控制桩间距, 垂直度及桩顶标高。 3. 对 B07 箱变基础平台, 梁钢筋绑扎, B10 箱变检查支架检查, 符合要求。 4. 对支架, 组件安装检查, 要求注意施工安全, 登高人员必须系安全带。 佩戴好安全帽, 确保安装质量。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
其它事项	无	
本日现场监理人员	尹卫忠, 王学东, 郭长英	
记录人: 郭长英	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 尹卫忠	



扫描全能王 创建