

监 理 日 志

日期: 2022 年 07 月 06 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 25℃ - 34℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	1.对光伏区打桩检查,要求控制好桩距,垂直度及桩头标高, 2.对支架组件安装检查,现场要求控制好平整度,组件之间的间距不能出现错位现象,登高作业时必须系好安全带,佩戴好安全带,做好高温天气的防暑降温措施, 3.对光伏区1kV直流电缆敷设,MC4插头接线,低压电缆沟开挖检查符合要求,	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
其它事项	无	
本日现场监理人员	尹卫忠, 王子东, 郭长英	
记录人: 郭长英	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 尹卫忠	



扫描全能王 创建