

监 理 日 志

日期： 2021 年 11 月 12 日

天气：晴

星期： 五

气温： 22℃ -28℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理工作 情况	1、巡视升压站模板安装及综合楼窃砖情况。 2、巡视大号线检修道路开挖进度。 3、巡视集电线路支模扎筋及电缆沟开挖情况，见证导线压接取样。 4、巡视风机基础接地外引降阻及大号线基础开挖及箱变基础开挖情况。 5、巡视场外清障及半径扩宽及桥梁加固情况。 6、召开监理周例会。				
施工 情况	<table border="1"><thead><tr><th data-bbox="256 981 371 1066">施工 单位</th><th data-bbox="371 981 1528 1066">施工内容及进度</th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="256 1066 371 1662">西 安 西 电 新 能 源 有 限 公 司</td><td data-bbox="371 1066 1528 1662">一、施工内容：风机道路：17#检修道路整修；25#检修道路开进 25m。 风机基础：4#基础接地外引完成、平台压实；17#风机基础开挖完成 70%； 3#基础接地外引完成 70%；3#箱变基础开挖完成 90% 升压站：综合楼一楼砌砖，完成 10%，累计完成 80%；综合楼二楼砌砖完成 50%，累计完成 50%；主变油池基础模板拆除完成 100%；配电楼腰梁浇筑完成 100%；水泵房模板安装完成 20%，累计完成 20%。 场外道路：引导塔筒车辆至 05#机位。 集电线路：NA8 支模绑筋；NA5 电缆沟开挖 30 米；导线压接取样。 吊装：整理卸塔筒工具；跟踪 300T 发车情况；跟踪主吊装车情况 对端间隔：110kV 海乐站扩建宁明桐棉风电场 110kV 出线间隔设备基础 A 杆基础开挖及混凝土浇筑 100m³；水泥杆封顶板焊接完成 90%；二次电缆敷设 完成 60%。 二、：施工人员：134 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装 载机 1 台。</td></tr></tbody></table>	施工 单位	施工内容及进度	西 安 西 电 新 能 源 有 限 公 司	一、施工内容：风机道路：17#检修道路整修；25#检修道路开进 25m。 风机基础：4#基础接地外引完成、平台压实；17#风机基础开挖完成 70%； 3#基础接地外引完成 70%；3#箱变基础开挖完成 90% 升压站：综合楼一楼砌砖，完成 10%，累计完成 80%；综合楼二楼砌砖完成 50%，累计完成 50%；主变油池基础模板拆除完成 100%；配电楼腰梁浇筑完成 100%；水泵房模板安装完成 20%，累计完成 20%。 场外道路：引导塔筒车辆至 05#机位。 集电线路：NA8 支模绑筋；NA5 电缆沟开挖 30 米；导线压接取样。 吊装：整理卸塔筒工具；跟踪 300T 发车情况；跟踪主吊装车情况 对端间隔：110kV 海乐站扩建宁明桐棉风电场 110kV 出线间隔设备基础 A 杆基础开挖及混凝土浇筑 100m ³ ；水泥杆封顶板焊接完成 90%；二次电缆敷设 完成 60%。 二、：施工人员：134 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装 载机 1 台。
施工 单位	施工内容及进度				
西 安 西 电 新 能 源 有 限 公 司	一、施工内容：风机道路：17#检修道路整修；25#检修道路开进 25m。 风机基础：4#基础接地外引完成、平台压实；17#风机基础开挖完成 70%； 3#基础接地外引完成 70%；3#箱变基础开挖完成 90% 升压站：综合楼一楼砌砖，完成 10%，累计完成 80%；综合楼二楼砌砖完成 50%，累计完成 50%；主变油池基础模板拆除完成 100%；配电楼腰梁浇筑完成 100%；水泵房模板安装完成 20%，累计完成 20%。 场外道路：引导塔筒车辆至 05#机位。 集电线路：NA8 支模绑筋；NA5 电缆沟开挖 30 米；导线压接取样。 吊装：整理卸塔筒工具；跟踪 300T 发车情况；跟踪主吊装车情况 对端间隔：110kV 海乐站扩建宁明桐棉风电场 110kV 出线间隔设备基础 A 杆基础开挖及混凝土浇筑 100m ³ ；水泥杆封顶板焊接完成 90%；二次电缆敷设 完成 60%。 二、：施工人员：134 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装 载机 1 台。				
其它 事项	1、高处、边缘处施工必须佩戴安全带、安全帽。 2、施工机械保持安全作业间距。 3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。				
本日现场监理人员	苗守明、周飞、甄文波、徐文平				
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：				