

监 理 日 志

工程名称：星恒电源（滁州）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

日期	2021 年 3 月 7 日 星期日	气候	多云	气温	4~11℃
监理人员动态：2人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：13人					
施工机械动态：吊车一台					
施工部位 进度情况	B屋面放样、切割模具，焊接钢筋笼，吊装模具				
检查发现的问题	巡视现场钢筋笼制作情况，检查防水卷材铺设情况，发现施工 现场无灭火器及警示标志。				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	催促总包单位抓紧报审开工资料				
记录人	刘春宇		总监签阅		