

监 理 日 志

日期： 2021 年 03 月 06 日

天气： 晴

星期： 六

气温： 18℃ -31 ℃

工程名称：海南华金钢构 3.92MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1: 检查组件吊运至屋面并安装情况，安装过程符合规程 2: 发现存在组件阵列安装偏差大，压块安装不到位情况，下发通知单要求整改	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		1: 施工人员：管理人员 1 人，施工人员 28 人 2: 施工内容： 1、班前安全教育。 2、组件吊运至屋面并安装
其 它 事 项	现场机械：吊车一辆	
本日现场监理人员	王朝焯	
记录人：王朝焯	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	