

监 理 日 志

日期: 2021 年 10 月 30 日

天气: 晴

星期: 六 气温: 13° — 21°

工程名称: 上海鑫泽置业有限公司 0.8WMP 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视检查 16#楼定位放点, 安装立柱支架, 安装组件。 2、检查施工人员安全用品佩戴 3、检查立柱安装稳定及垂直度。 4、检查组件安装角度, 设计图纸要求倾斜 10°	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海夸父新能源科技有限公司	15#楼安装立柱支架。立柱完成 100%, 组件安装 100%。 14#楼安装立柱支架。立柱完成 100%, 组件安装 100% 16#楼安装立柱支架, 立柱完成 50%, 组件安装 30%。
其 它 事 项		
本日现场监理人员:		李 斌
记录人: 李 斌		总监理工程师: 王 志