

监 理 日 志

日期: 2021年10月12日

天气: 晴

星期: 二

气温: 8℃ - 12℃

工程名称: 天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp (一期 2WMp) 光伏发电项目

监理工作情况	1. 检查3并屋面立柱. 檩托板焊接质量以及焊接. 切割处防腐处理. 2. 检查五金焊机及配电柜接地导线敷设.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	四川和兴鼎诚建设工程有限公司	1. 3并屋面屋面立柱. 檩托板焊接. 2. 立柱圈管. 切割处. 焊接处做防腐处理. 3. 验收合格: 焊机五金. 导线13人. 管理2人5人.
其它事项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰	



扫描全能王 创建