

监 理 日 志

日期: 2021 年 10 月 30 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 8℃ - 16℃

工程名称: 天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp (一期 2WMp) 光伏发电项目

监理工作情况	1. 检查 3# 屋面光伏支架 2 号托板调整。 2. 托板板与 2 型钢筋的拉结子母, 要求施工单位进行调整 (2 种不同的规格尺寸, 子母螺栓自攻孔。 3. 检查现场安全防摔, 及人员安全佩戴无安全隐患。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	四川和兴鼎诚建设工程有限公司	1. 3# 屋面托板板调整。 2. 钢筋绑扎下料。 3. 现场管理人员 3 人, 技术人员 5 人。
其它事项		
本日现场监理人员		田同有
记录人: 田同	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立军	



扫描全能王 创建