

监 理 日 志

日期: 2021 年 12 月 27 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 24℃ - 6℃

工程名称: 天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp (一期 2WMp) 光伏发电项目

监理工作情况

1. 检查 3 号屋面电缆桥架安装, 经检查符合设计要求。
2. 检查屋面 1 号 (2 号) 逆变器进电及 3 号车间配电柜并网柜 (9 号 - 13 号) 逆变器进电柜 - 柜体初检, 监理进行全程旁站。

施工情况

施工单位

施工内容及进度

四川和兴鼎诚建设工程有限公司

1. 3 号屋面电缆桥架安装。
2. 1 号逆变器初期并网发电试运行。
3. 验收人员 3 人, 管理人员 2 人。

其它事项

本日现场监理人员

田同有

记录人: 田同有

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 毛立杰



扫描全能王 创建