

监理日志 ()

日期: 2021 年 04 月 13 日

星期: 二

天气: 阴

气温: 12.2℃

工程名称: 浙江梅恒裕纺织科技有限公司 1.2MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、施工部位: 6#屋面光伏支架安装 支架安装歪斜 容易受力滑脱 钢制支架固定螺丝未拧紧 支架与铝瓦搭接处应用密封胶密封 签发监理通知单 002 要求整改	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	宁波超发电力工程有限公司	6#屋面光伏支架安装完成 40%
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员		李东洲
记录人: 李东洲	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 修智明	