

监 理 日 志

日期: 2021 年 06 月 13 日

天气: 阵雨

星期: 二

气温: 17℃ - 31℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监理工作情况	1. 集电线路铁塔接地电阻检测。BN12、2.06、AN65、1.48、BN13、1.43、BN14、1.53、ABN2、0.97、ABN1、0.70、AN66、0.90、 2. AN34铁塔吊装进行安全交底兼安全交底问题。ABN1塔设拉线临时拉线检查。AN63铁塔导线紧固检查。 3. 间隔位值机棒而于同后及电阻测试 4. 15井后后电缆接线。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	特变电工新疆新能源股份有限公司	1. 一、二、三标段土建基础施工完成正在调试。 2. 集电线路。铁塔组塔完成 AN 36井、38井。铁塔吊装完成 AN32井、33井、34井、35井、36井、37井、4井。架线施工 BN11、塔基架线架设 AN61A - ABN2井平衡挂线1处。 3. 支架安装 0.6mw。共安装 58.8mw。组件安装 1.24mw 共计安装 14.66mw。
其它事项	4. 电气安装。升压站间隔 2030m。电缆沟开挖 1360m。四平方线放线 33160m。扁铁火罩接 2650m。15区后后电缆终端制作完成1台。	
本日现场监理人员		田国海 赵晓松 原备亮 喻超
记录人: 喻超		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰