

监 理 日 志

日期: 2021 年 09 月 07 日

天气: 阴, 小雨

星期: 二

气温: 12℃ - 22℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场见证防雷接地电阻测试. 主要针对光伏区箱变接地测量接地电阻值. 现场实测值为: 1.23Ω, 1.21Ω, 1.20Ω, 1.18Ω, 1.20Ω, 1.21Ω. 支架接地电阻值实测值为: 1.12, 1.21Ω, 1.20Ω, 1.10Ω	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	特变电工新疆新能源股份有限公司	1. 14区围栏基础浇筑. 15区围栏基础浇筑. 7区围栏基础浇筑. 24区围栏基础浇筑. 2. 2, 4, 5区消缺支架与组件存在的问题. 安装斜拉筋. 3. 电气 1-8区组件连线绑扎.
其 它 事 项	将监理费增值费发票交给业主方张香现.	
本日现场监理人员	赵永松	
记录人: 赵永松	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰	



扫描全能王 创建