

监 理 日 志

日期: 2021 年 09 月 08 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 13℃ -24℃

工程名称:北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场见证测量.集电线路铁塔防雷接地电阻, 现场实测值为 0.5Ω . 0.6Ω . 1Ω 2. 现场消缺整改 (光伏区支架安装) 3. 整理监理文件资料. 上传监理云平台.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	特变电工 新疆新能 源股份有 限公司	1. 围栏 14区. 7区. 15区. 24区 基础浇筑. 2. 5区. 8区. 1区 光伏区支架消缺整改. 3. 铁塔 (集电线路) 测 防雷接地电阻.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	赵焕柱	
记录人: 赵焕柱	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	



扫描全能王 创建