

监 理 日 志

日期: 2021 年 09 月 09 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 14℃ - 25℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场见证铁塔(集电线路)防雷接地电阻测试. 现场实测值为: 0.36Ω, 2.27Ω, 1.05, 0.80Ω, 1.10Ω 2. 组织召开监理例会. 3. 编辑整理监理例会纪要.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	特变电工 新疆新能 源股份有 限公司	1. 1区 6区、7区支架整改消缺. 2. 铁塔(集电线路)测量防雷接地电阻 3. 围栏基石出浇筑前, 安装围栏施工.
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		赵 煥 柱
记 录 人: 赵 煥 柱		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字): 王 立 杰



扫描全能王 创建