

监 理 日 志

日期: 2021 年 10 月 21 日

天气: 晴

星期: 四

气温: -4℃ -11℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监理工作情况	1. 现场检查消缺整改情况. 2. 编写项目监理日志.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	特变电工新疆新能源股份有限公司	1. 21区组件. 调整接缝. 紧固螺栓. 2. 7区组件消缺整改. 3. 16区接地扁铁消缺. 4. 5区电缆沟. 防火封堵检查消缺.
其它事项		
本日现场监理人员		赵焕松
记录人: 赵焕松		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰



扫描全能王 创建