

监 理 日 志

日期: 2021 年 06 月 22 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 14°C - 30°C

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 14、10、11 区箱变做直流电阻、绝缘电阻、接地电阻、变比连接组别, 实验。 2. AN 鼎快塔高压电缆头制作, AN34 井 铁塔高压电缆终端头制作。 3. 13 区逆变器高压电缆接线 4. DN200 材料进场验收。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="231 936 411 1003">施工单位</th><th data-bbox="411 936 1423 1003">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="231 1003 411 1585"> 特变电工 新疆新能源股份有限公司 </td><td data-bbox="411 1003 1423 1585"> 1. 一、二、三 标 土建工程结束, 正在清场。 2. 集电线路, 架线施工 AN16 井 - AN32 井 导线敷设 2 相; AN35 井 - 49 井 导线敷设 2 相; AN1 井 - 8 井 牵引绳 3 根, 70 井 - 52 井 平线 3 拉线 2 套。 3. 支架安装 2.14mw. 累计安装 71.4mw. 组件安装 28mw 累计安装 27.74mw. 4. 高低压电气, 鼎快洞开挖 1505m 电缆洞开挖 1120m. </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	特变电工 新疆新能源股份有限公司	1. 一、二、三 标 土建工程结束, 正在清场。 2. 集电线路, 架线施工 AN16 井 - AN32 井 导线敷设 2 相; AN35 井 - 49 井 导线敷设 2 相; AN1 井 - 8 井 牵引绳 3 根, 70 井 - 52 井 平线 3 拉线 2 套。 3. 支架安装 2.14mw. 累计安装 71.4mw. 组件安装 28mw 累计安装 27.74mw. 4. 高低压电气, 鼎快洞开挖 1505m 电缆洞开挖 1120m.
施工单位	施工内容及进度				
特变电工 新疆新能源股份有限公司	1. 一、二、三 标 土建工程结束, 正在清场。 2. 集电线路, 架线施工 AN16 井 - AN32 井 导线敷设 2 相; AN35 井 - 49 井 导线敷设 2 相; AN1 井 - 8 井 牵引绳 3 根, 70 井 - 52 井 平线 3 拉线 2 套。 3. 支架安装 2.14mw. 累计安装 71.4mw. 组件安装 28mw 累计安装 27.74mw. 4. 高低压电气, 鼎快洞开挖 1505m 电缆洞开挖 1120m.				
其 它 事 项	电杆拉板头扁铁完成 8 个, 扁铁焊接 2255m. 逆变器接线 34 台, 回路线放线 9572m. 箱变试验完成 8 台。				
本日现场监理人员	何国勇 赵焕彬 夏金亮 喻超				
记录人: 喻超	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰				