

监 理 日 志

日期: 2021 年 07 月 01 日

天气: 阵雨

星期: 四

气温: 16℃ - 28℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监理工作情况	1. AN49-AN50井铁坑洞电缆洞回填验收。 2. 支架材料现场取样, 23区支架安装检查。 3. 4号箱变吊架进行安全验收。 4. 组件EL检测进行验收。 5. 进行安全例会。	
施工情况	施工单位 特变电工 新疆新能源 股份有限公司	施工内容及进度 1. 一、二、三标土建结束, 进行消缺工作。 2. 集电线路进行停工整改培训。 3. 支架安装 1mw 总计 88.27mw. 组件安装 17mw 总计安装 37.69mw. 4. 高低压电气, 8区回填扁铁洞 500m. 电缆洞 600m. 14区扁铁桩头焊接 72个. 11区逆变器安装
其它事项	9台, 4区扁铁焊接 360m, 5区 355m. 2区布放4平方 线 5000m. 4号箱变吊架完成. 逆变器高低压电缆成端 15区、6台. 17区2台. 13区3台. 14区3台。	
本日现场监理人员		田凤梅. 赵顺林. 贾冬亮. 喻超
记录人: 喻超	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰	