

监 理 日 志

日期: 2021 年 7 月 21 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 21℃ - 32℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监理工作情况	1. 与业主方、总包方进行同安全、质量检查。6区支架安装施工人员安全帽带全部未系已做出整改。 2. 24区组件压块螺栓未进行紧固。组件内侧泥土较多。 3. 对箱变回填进行检查。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	特变电工新疆新能源股份有限公司	1. 一、二、三标段进行清场工作。 2. 集电线路进行清场工作。 3. 支架安装 1.04MW, 累计安装 96.99MW。 4. 组件安装 2.83MW, 累计安装 79.14MW。 5. 11区打组件接地线 230组, 16区做区门MC4插头 120套, 逆变器安装 1区13台, 3区5台。 立柱焊接 5区16个, 7区18个, 1区组件连接 256组。
其它事项		
本日现场监理人员	同同有 赵永庆 喻超	
记录人: 喻超	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立成	